



Líquido Anticorrosivo

Sistemas de Aquecimento e Piso Radiante

Descrição do Produto

Especialmente concebido para circuitos hidráulicos fechados de instalações de aquecimento e piso radiante. Assegura a protecção de todos os metais presentes no circuito graças à sua fórmula orgânica anticorrosiva multi-metais. Graças aos aditivos incorporados evitam-se problemas de obstrução da instalação devido aos lodos de origem biológica. Evita a acumulação de calcário, e dissolve o calcário existente.

DOSAGEM: Para uma protecção total do circuito convencional de aquecimento ou piso radiante, adicionar 1 a 1,5 kg de aditivo anticorrosivo por cada 100 litros de água. Entre 1% - 1,5%. Se existir nova adição de água ao circuito, deve adicionar aditivo anticorrosivo correspondente.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|--|
| 1907-0101 | Anticorrosivo para Aquecimento Central (1Kg) |

