

# DIVERSOS



## Líquido Desincrustante

### Sistemas de Aquecimento e Piso Radiante

#### Descrição do Produto

Líquido aditivo de limpeza para circuitos hidráulicos fechados de instalações de aquecimento central e Piso Radiante.

**DOSAGEM:** 1,5kg por cada 200 litros de água do sistema a limpar.

#### ATUAÇÃO:

- Radiadores: 1 semana, mantendo a temperatura do sistema entre os 40 a 60°C.

- Piso radiante: 2 semanas, mantendo a temperatura do sistema entre os 25 a 35°C.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
1706-0130	Líquido Desincrustante (1Kg)

