

DIVERSOS



Líquido Desincrustante

Sistemas de Aquecimento e Piso Radiante

Descrição do Produto

Líquido aditivo de limpeza para circuitos hidráulicos fechados de instalações de aquecimento central e Piso Radiante.

DOSAGEM: 1,5kg por cada 200 litros de água do sistema a limpar.

ATUAÇÃO:

- Radiadores: 1 semana, mantendo a temperatura do sistema entre os 40 a 60°C.

- Piso radiante: 2 semanas, mantendo a temperatura do sistema entre os 25 a 35°C.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1706-0130	Líquido Desincrustante (1Kg)

