

CERTIFICADO

Confirma-se à empresa

Zantia - Climatizacao, S.A.

Zona Industrial de Mundao

Lote 10 A

3505-459 VISEU

PORTUGAL

fabricado na fábrica de

Lianyungang, Jiangsu

pelo produto

Colectores Solares

do tipo

Z 2.3/71-10, Z 2.3/71-15, Z 2.3/71-20, Z 2.3/71-25, Z 2.3/71-30


a conformidade com a

DIN EN 12975-1:2006-06

DIN EN 12975-2:2006-06

Regras do programa CEN-KEYMARK para produtos solares térmicos versão 11.04 (Edição: 2009-12)

e concede-se o direito de uso dos simbolos



juntamente com o número de registro mencionado em baixo.

Número de registro: 011-7S1680 R

Este certificado é válido até 2016-07-31.

Anexo

ao certificado com o número de registro 011-7S1680 R de 2011-08-19

Elementos técnicos

ver ficha de dados para os relatórios de ensaio de 2011-07-15

Nota(s):

- A verificação da resistência à geada de acordo com a DIN EN 12975-2, parágrafo 5.8, não é necessária. De acordo com as informações do fabricante, os colectores certificado podem ser operados em áreas com risco de geada somente com a utilização de produtos anticongelantes adequados.
- Não foi realizado o ensaio opcional à resistência ao choque segundo a DIN EN 12975-2, parágrafo 5.10.

Laboratório de ensaio / Organismo de inspeção

Fraunhofer Institut für
Solare Energiesysteme (ISE)
Therm. Anlagen u. Komponenten
Heidenhofstr. 2
79110 Freiburg

Relatório(s) de ensaio

KTB No. 2007-07-aaw-en de 2011-07-15